

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05-190/13-95
о назначении административного наказания

«30» 04 2013 г.

г. Москва

Первый заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города
Москвы

Нотенко С.Н.

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № ЮВ-190/13-ОЭС, -

УСТАНОВИЛ:

18.04.2013 главный специалист Мосжилинспекции Александров В.В. произвел плановую проверку технического состояния жилищного фонда, в ходе которой установлено следующее:

Нарушена циркуляция внутридомовой системы горячего водоснабжения (ГВС). На момент проверки значение температуры на циркуляционном трубопроводе составило Т13-44град.С при нормативе 46-55град.С, по адресу: Текстильщиков 8-я ул., д. 7Б;

Нарушена циркуляция внутридомовой системы горячего водоснабжения (ГВС). На момент проверки значение температуры на циркуляционном трубопроводе составило Т13-43град.С при нормативе 46-55град.С, по адресу: Текстильщиков 8-я ул., д. 7Б;

Нарушена циркуляция внутридомовой системы горячего водоснабжения (ГВС). На момент проверки значение температуры на циркуляционном трубопроводе составило Т13-44град.С при нормативе 46-55град.С, по адресу: Юных Ленинцев ул., д. 39;

Вследствие разрегулировки элеваторного узла завышены температурные режимы в системе отопления многоквартирного жилого дома, на момент проверки фактические значения температуры на элеваторном узле составили: Т3-60град.С, Т4-48град.С., тогда как нормативные значения должны составлять: Т3-42град.С, Т4-36град.С при температуре наружного воздуха +8град.С и температурном графике (95-70град.С), по адресу: Грайвороновская ул., д. 12, к. 1;

Вследствие разрегулировки элеваторного узла завышены температурные режимы в системе отопления многоквартирного жилого дома, на момент проверки фактические значения температуры на элеваторном узле составили: Т3-62град.С, Т4-48град.С., тогда как нормативные значения должны составлять: Т3-42град.С, Т4-36град.С при температуре наружного воздуха +8град.С и температурном графике (95-70град.С), по адресу: Грайвороновская ул., д. 14, к. 1.

Замеры температуры проводились поверенным прибором ТК-5.06.

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Дирекция Единого Заказчика района "Текстильщики", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Текстильщиков 8-я ул., д. 7Б, Юных Ленинцев ул., д. 39, Грайвороновская ул., д. 12, к. 1, Грайвороновская ул., д. 14, к. 1, Текстильщиков 8-я ул., д. 7В, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда: п. 13 Приложения 1 ЖНМ-2004/01 "Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы".

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11,
Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **Государственное унитарное предприятие города Москвы "Дирекция
Единого Заказчика района "Текстильщики"**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН **7723004031**

АДРЕС: **109129, г. Москва, Текстильщиков 8-я ул., д. 16, к. 1**

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях и назначить
наказание в виде:

штрафа в размере
-Пятнадцати тысяч рублей

(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Первый заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города
Москвы

И. И. Итенко С.Н. /

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

2. Потерпевшему

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу « ____ » ____ 20__ г.

Дата выдачи постановления

для предъявления его к исполнению « ____ » ____ 20__ г.

Срок предъявления к исполнению два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С 40101810800000010041

Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001

Л/С 04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКАТО 45286570000

Статус плательщика: «08»