

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05-359/13-95**

о назначении административного наказания

« 12 » 12 2013 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

**Соков В.В.**

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № ЮВ-359/13-ОЭС, -

**УСТАНОВИЛ:**

В ходе осмотра жилищного фонда, в районе Текстильщики ЮВАО г. Москвы, проведенного 21.11.2013г. главным специалистом Мосжилинспекции Александровым В.В. установлено следующее, в жилом доме по адресу Саратовский 1-й пр., д. 7, к. 1:

- отсутствует ревизка на канализационном стояке, засор канализации;
- оголённые скрутки проводов в распаечных коробках и у плафонов освещения подвала;
- свищ на трубопроводе системы центрального отопления перед элеваторным узлом;
- частично отсутствует изоляция на трубопроводах системы центрального отопления;
- частично отсутствуют контрольно измерительные приборы (КИП) на элеваторных узлах жилого дома;

- вследствие разрегулированности работы элеваторного узла завышены температурные режимы в систему отопления дома. Фактические значения температурных режимов на момент осмотра составили: ТЗ=78 град.С., ТЗ`=78 град.С., Т4=56 град.С. Тогда как при ТЗ=78 град.С, расчетные значения температурного графика 95-70 град.С. должны составлять: ТЗ`=55 град.С., Т4=45 град.С. в жилом доме по адресу: Саратовский 1-й пр., д. 7, к. 1.

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Дирекция Единого Заказчика района "Текстильщики", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Саратовский 1-й пр., д. 7, к. 1, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда: п. 3.5 и п. 4.2 ЖНМ-98-01/10 "Содержание подвальных помещений и технических подполий жилых домов"; п.11, п.13, п.20 Приложения 1 и Приложения 2 ЖНМ-2004/01 "Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы». Замеры температуры проводились поверенным термометром контактным ТК-5.06, заводской № 941456, с использованием контактного зонда ЗПВ 150, заводской № 960834. Свидетельство о поверке от 26 февраля 2013 г. № АА 2091722 со сроком действия до 26 февраля 2014 г. Замеры температуры осуществлялись с поверхности трубопроводов, свободных от теплоизоляции, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, паспорта прибора, на участке трубопроводов горячей воды до вводных задвижек. В местах контакта была осуществлена зачистка трубопроводов от окрасочного слоя и продуктов коррозии до чистого металла.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать **Государственное унитарное предприятие города Москвы "Дирекция  
Единого Заказчика района "Текстильщики"**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН **7723004031**

АДРЕС: **109129, г. Москва, Текстильщиков 8-я ул., д. 16, к. 1**

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:  
ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях и назначить  
наказание в виде:

**штрафа в размере  
-тридцати тысяч рублей**

(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы



**Соков В. В.** /

(подпись) (фамилия, инициалы)

*Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - арбитражный суд.*

*Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.*

*В соответствии с ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.*

**Копия постановления вручена (направлена):**

1. Нарушителю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок предъявления к исполнению два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С 40101810800000010041

Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001

Л/С 04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу  
Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКАТО 45286570000

Статус плательщика: «08»